



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-yaroslavl@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району
152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева д.47, тел.: (48535)6-94-95

г. Переславль - Залесский
(место составления акта)

«08» июля 2021 г.
(дата составления акта)

09.00ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного пожарного надзора юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 62

С 09.00 «10» июня 2021 г. по 09.00 «08» июля 2021 г. по адресу: Ярославская обл.,
Переславский район, с. Новое, ул. Школьная, д. 103

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора Переславского района по пожарному надзору Кукушкина Сергея Геннадьевича № 62 от 03.06.2021 г.; ежегодного плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290 «О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ»; Приказ МЧС РФ от 30 ноября 2016 г. N 644 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности"; Постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 №806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; приказ МЧС России от 28.06.2018 № 261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности» (приложение 1).

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения Новский детский сад

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: в период с 09 ч.00 мин. «10» июня 2021 г. по 09 ч.00 мин. «08» июля 2021 г.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлена:** (заполняется при проведении плановой (внеплановой), выездной (документарной) проверки, указывать дату и время предъявления (направления по почте) распоряжения) заведующая МДОУ Новский детским садом Цветкова Надежда Николаевна
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: Кукушкин Сергей Геннадьевич, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району

к проверке экспертов, экспертных организаций указывается(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)
При проведении проверки присутствовали: заведующая МДОУ Новским детским садом Цветкова Н.Н.

1) Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Объектом проверки является здание (территория, здания и сооружения) Муниципального дошкольного образовательного учреждения Новского детского сада, расположенное по адресу: Ярославская обл., Переславский район, с. Новое, ул. Школьная, 103.

Здание: 2-ухэтажное кирпичное III степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности помещения – Ф1.1. Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре с дублированием светового и звукового сигналов на пульт подразделения пожарной охраны. Помещения обеспечены огнетушителями. К зданию имеется подъезд.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Существующая на объекте защиты АУПС и СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией) не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности и не соблюдены проектные решения (установка пожарных извещателей и звуковых оповещателей в соответствии с требованиями норм(расстояние до стен (потолка), расстояние до электросветильников))	НПБ 110-03 НПБ 104-03 (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п.54), Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6; ст.84 п.7; СП 6.13130.2013 п.4.8; СП 3.13130.2009 п.4.4	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Новский детский сад
2.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от	постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п.30	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Новский детский сад

	опасных факторов пожара на каждого дежурного.		
3.	Датчики дымовых пожарных извещателей в спортивном зале не защищены от механического воздействия	СП 5.13130.2009 п. 13.3.13.	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Новский детский сад
4.	Технологические проемы в стенах в местах прохода инженерных коммуникаций не заделаны огнезащитным и дымогазонепроницаемым материалом в помещении склада (старшая группа)	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п.15; Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6; СНиП 21-01-97* п. 7.11	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Новский детский сад
5.	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре отсутствует в помещении склада (старшая группа).	НПБ 110-03; НПБ 104-03; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п.54, Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6; СП 5.13130.2009* прил. А, прил. А3 п.5.1, п.9.2.	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Новский детский сад
6.	Помещения не обеспечены требуемым количеством первичных средств пожаротушения (расчет не проводился)	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п.60, п.397	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Новский детский сад
7.	Дверь, отделяющая лестничную клетку, не оборудована доводчиком и уплотнителем в притворе	постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п.14 ; СНиП 21.01.97 п.6.18 Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Новский детский сад
8.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (эвакуационный выход с 2-го этажа).	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 26	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Новский детский сад

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- 1) Приложение №1 к приказу МЧС России от 28 июня 2018 года № 261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности».
- 2) Предписание №62/1/62 от 08.07.2021 г.

Зам. начальника отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по
Переславскому району
Кукушкин Сергей Геннадьевич
(фамилия, инициалы, должность проверяющего)




«08» июля 2021 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): заведующая
Муниципальным дошкольным образовательным учреждением Новский детский сад Цветкова
Надежда Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«08» июля 2021 г.

✓ 

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

(4852) 79-09-01

телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области